

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Приморскому краю  
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 45/1/25**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 11 «Березка» Октябрьского района,  
Никонова Людмила Дмитриевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 7 сентября 2017 года № 45 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.09.17 года по 19.09.17 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Шаховал Павел Анатольевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 11 «Березка» Октябрьского района, п.т. Литовцы, ул. Угольная 7*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующая Никонова Людмила Дмитриевна*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>На объекте отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 12</i> На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	<i>01.12.17</i>	
2	<i>Пожарные шкафы (ПК) не имеют порядковых номеров.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 5</i> Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода	<i>01.12.17</i>	

		<p>пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>		
3	<p>Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника, в туалете.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абзац в</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.12.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского  
муниципального района по пожарному надзору  
Шаховал Павел Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 19 " 09 2017 г.



Подписание для исполнения получил:

Гусев  
(подпись)

" 19 " 09 2017 г.

Заведующая Никонова Людмила Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору